

исх. № 517

29.02.84.

Первому секретарю Игналинского РК КП
Литвы
тов. Касникаускасу К.Ф.
Здесь

В отношении радиоактивной
обстановки на ИАЭС.

Как уже докладывалось устно, поступающие в райотдел данные свидетельствуют о том, что имеются случаи выброса в атмосферу газов повышенной радиации. Так, 13 февраля с.г. из-за изменений в технологии работы станции около суток выбрасывались газы в атмосферу с радиацией 500-600 Ки/сутки, при норме 100-150 Ки/сутки на данном периоде работы реактора.

Определенное беспокойство вызывает и контроль уровня радиации сбрасываемых вод в озеро Друкия из здания 150, где осуществляется обработка радиоактивных вод. В настоящее время контроль службой радиоактивной безопасности осуществляется каждые два часа (берутся пробы воды), однако такой контроль не исключает возможности попадания в озеро вод повышенной радиации. Чтобы полностью исключить попадания "грязных" вод в озеро необходимо вести непрерывный контроль, установив автоматические датчики измерения уровня радиации сбрасываемых вод.

Сообщается выше изложенное в порядке информации.

Начальник Игналинского райотдела
КГБ Литовской ССР

ПОЛКОВНИК

for [signature]

А.Пашкевичюс